

**Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2026**

**Προς:** Υποψηφίους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 25PROC018221604 2025-12-19) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136 & ΚΑΤΕΧΑΚΗ, ΑΘΗΝΑ»

**Αντικείμενο:** Απαντήσεις στις ερωτήσεις - αιτήματα διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης.




Σε περίπτωση που υποβληθούν περαιτέρω αιτήματα για διευκρινίσεις μέχρι την προθεσμία που προβλέπεται στη Διακήρυξη, θα ακολουθήσουν πρόσθετες διευκρινίσεις. Οι διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός Α/Α: 217924), στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (<https://www.ert.gr/https://ypen.gov.gr/>), στην ιστοσελίδα της Διενεργούσας αρχής ([www.growthfund.gr](http://www.growthfund.gr) & <https://hradf.com/>) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. Οι παρούσες διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα που διατίθενται, όπως περιγράφεται παραπάνω, στη διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ, θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους τους Ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Στο πλαίσιο του άρθρου 2.3 της Διακήρυξης, η Διενεργούσα Αρχή απαντά στα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και δεν υποχρεούται να απαντά σε τυχόν αιτήματα τροποποίησης της Διακήρυξης.

**Λίστα Διευκρινίσεων / αιτημάτων**

«ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136 & ΚΑΤΕΧΑΚΗ, ΑΘΗΝΑ»

#	Τμήμα / Άρθρο – Σημείο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
1	ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	Αποξηλώσεις ΚΑΙ μεταφορά Η/Μ εξοπλισμού που πρέπει να απομακρυνθεί (μονάδες κλιματισμού, εξαερισμού, δίκτυα σωληνώσεων, αεραγωγών κλπ): βαραίνει τον Ανάδοχο ή θα τα απομακρύνει η Υπηρεσία; Αν βαραίνουν τον Ανάδοχο, υπάρχει κάποια απαίτηση από την Υπηρεσία για παράδοση του εξοπλισμού σε συγκεκριμένη θέση; Αν ναι, ποια είναι αυτή η θέση;	<i>Οι αποξηλώσεις, η μεταφορά και η διαχείριση των σχετικών απορριμμάτων βαραίνει τον Ανάδοχο. Δεν υπάρχει σχετική απαίτηση από την Αναθέτουσα Αρχή. Εξαίρεση αποτελούν φωτιστικά τύπου led οποιασδήποτε μορφής και σχήματος από τους χώρους του κτιρίου, τα οποία θα αποξηλωθούν από τον Ανάδοχο και θα αποθεθούν σε κατάλληλο χώρο, εντός του συγκροτήματος κτιρίων της Λ. Κατεχάκη, που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή.</i>
2	ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	Αποξήλωση, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση Η/Μ εξοπλισμού του Studio Γ που θα επαναχρησιμοποιηθεί μετά την ανακαίνιση: βαραίνει τον Ανάδοχο ή θα τα απομακρύνει η Υπηρεσία; Αν βαραίνουν τον Ανάδοχο, υπάρχει κάποια απαίτηση από την Υπηρεσία για παράδοση του εξοπλισμού σε συγκεκριμένη θέση; Αν ναι, ποια είναι αυτή η θέση;	<i>Οι αποξηλώσεις, η μεταφορά και η προσωρινή αποθήκευση του Η/Μ εξοπλισμού του Studio Γ (φωτισμός studio και εξοπλισμός control room) <u>θα γίνουν από την ΕΡΤ Α.Ε.</u></i>
3	ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	Στην επιτόπου επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε, δεν κατέστη δυνατή η πρόσβαση στο 2ο υπόγειο. Υπάρχουν φωτογραφίες και σχέδια αποτύπωσης (με καταγραφή προτεινόμενων εργασιών) αυτού του επιπέδου; Είναι δυνατή μια επιπλέον επίσκεψη με πρόσβαση και σε αυτό τον χώρο;	<i>Εφόσον είναι επιθυμητό, υπάρχει η δυνατότητα να καθορισθεί νέα αυτοψία σε συνεννόηση με τις επαφές/ υπαλλήλους της ΕΡΤ Α.Ε. που έχουν ήδη κοινοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.</i>

#	Τμήμα / Άρθρο – Σημείο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
4	ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	Ποιο είναι ακριβώς το περίγραμμα του οικοπέδου (συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87) εντός του οποίου απαιτείται να γίνει η Ηλεκτρονική Ταυτότητα του συνόλου των κτισμάτων;	<i>Περιλαμβάνεται το σύνολο του οικοπέδου και των κτισμάτων εντός αυτού, όπως φαίνεται στο από 2020 τοπογραφικό διάγραμμα της εταιρείας ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. το οποίο κοινοποιείται ως συνοδευτικό του παρόντος.</i>
5	ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	Παρακαλούμε να μας στείλετε το Τοπογραφικό Διάγραμμα και το Διάγραμμα δόμησης που αναφέρετε στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, παρ. 4.2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ.	<i>Κοινοποιούνται ως συνοδευτικά του παρόντος.</i>
6	ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	Παρακαλούμε όπως μας στείλετε τα υφιστάμενα Αρχιτεκτονικά, Στατικά και Η/Μ σχέδια του Κτιρίου II (Λεβητοστάσιο, αντλιοστάσιο κλπ).	<i>Κοινοποιείται ως συνοδευτικό του παρόντος η διαθέσιμη αρχιτεκτονική κάτοψη. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατικά ή Η/Μ σχέδια του Κτιρίου II.</i>
7	ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	Τι προέλευσης/κατηγορίας/απόχρωσης μάρμαρα θα χρησιμοποιηθούν στα κλιμακοστάσια;	<i>Αντίστοιχα με τα υφιστάμενα ή όπως ορίζεται στην τεχνική περιγραφή.</i>
8	ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	Στους χώρους κυλικείου/ παρασκευαστηρίου/ νέων μικρών κουζινών/ coffee spots, περιλαμβάνονται στην εργολαβία οι πάγκοι, τα ερμάρια και ο εξοπλισμός (νεροχύτες, μπαταρίες κλπ); Αν ναι, αυτά θα είναι ξυλουργικά ή inox; Υπάρχει κάποιο σχέδιο/προδιαγραφή/οδηγία που πρέπει να εφαρμοστεί;	<i>Συμπεριλαμβάνονται οι πάγκοι και ο εξοπλισμός στις νέες μικρές κουζίνες και στα coffee spots. Στον χώρο κυλικείου/παρασκευαστηρίου περιλαμβάνεται μόνο το πάσο και κάθε πιθανή ειδική επίπλωση (πχ ντουλάπια) η οποία θα προκύψει από το σχέδιο διάταξης και εφαρμογής που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος. Θα πρέπει επίσης σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή να καθορισθούν οι θέσεις αναμονών για τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Το υλικό θα επιλεγεί κατά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής κατόπιν πρότασης του Αναδόχου και απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.</i>

#	Τμήμα / Άρθρο – Σημείο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
9	ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	Υπάρχει κάποιο προσχέδιο/σκαρίφημα/προδιαγραφή ή οδηγία για το ξύλινο «κουτί» που θα εγκιβωτίσει τα fan coils;	<i>Κοινοποιείται ως συνοδευτικό του παρόντος. Αποτελεί ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό σκαρίφημα. Η τελική λύση θα προταθεί από την μελέτη του Αναδόχου και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.</i>
10	ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	<p>Το τυπικό εξωτερικό κούφωμα που χρησιμοποιείται συχνότερα στο κτίριο αυτή τη στιγμή είναι διαστάσεων περίπου 3,40m μήκος X 2,75m ύψος με μια σειρά σταθερών υαλοπινάκων στο κάτω μέρος του (ύψος περίπου 0,75μ από δάπεδο) και 2 επάλληλα φύλλα στο άνω μέρος του. Θα ακολουθηθεί η ίδια προσέγγιση για την κατασκευή των νέων κουφωμάτων με λιτές γραμμές (ενδ. πρόταση 2) ή η Υπηρεσία απαιτεί να γίνει ο κατακόρυφος διαχωρισμός σε 4 τμήματα, ακολουθώντας τη γεωμετρία των περσίδων (ενδ. πρόταση 1);</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Κυρίως υφιστάμενο κούφωμα</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Ενδεικτική πρόταση 1</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Ενδεικτική πρόταση 2</p>  </div> </div>	<i>Θα αποφασισθεί κατά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής κατόπιν πρότασης του Αναδόχου και απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.</i>
11	ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	Για την τεκμηρίωση στη στατική μελέτη απαλλαγής ή μη ελέγχου στατικής επάρκειας του κτηρίου («Τεκμηρίωση της απαίτησης ή της απαλλαγής από περαιτέρω στατικών ελέγχων για την	<i>Καθώς από τις εργασίες δεν προβλέπεται σημαντική αύξηση των κατακόρυφων φορτίων θα ήταν σκόπιμη η εκτέλεση των εργασιών λαμβάνοντας υπόψη την παρ.2.2.3 (2) της υπ.αρ. ΔΑΕΦΚ/3017/Π.Ε./Α321 (ΦΕΚ350/17-02-2016). Οι εργασίες στατικών αποτυπώσεων, ερευνητικών εργασιών, εκπόνησης στατικών μελετών και τυχόν ενισχύσεων ή</i>

#	Τμήμα / Άρθρο – Σημείο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		υλοποίηση των προτεινόμενων εργασιών», Τεύχος Κανονισμού Μελετών, Τόμος Γ) θα απαιτηθούν αφ' ενός μεν η στατική αποτύπωση του φέροντος οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι διαθέσιμα τα σχέδια της στατικής μελέτης με την οποία κατασκευάστηκε, και αφ' ετέρου εργαστηριακός έλεγχος των μελών του φέροντος οργανισμού σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Προτίθεται η υπηρεσία σας να πραγματοποιήσει την στατική αποτύπωση και τους ελέγχους ώστε αυτά να είναι διαθέσιμα κατά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής ή θα πρέπει να τα αναλάβει ο ανάδοχος;	<i>αποκαταστάσεων που ενδεχομένως απαιτηθούν βαραίνουν τον Ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει πραγματοποιήσει σχετική αποτύπωση ή ελέγχους. Κατά τη φάση της προσφοράς στην σχετική παράγραφο του τόμου Γ αρκεί η επιγραμματική αναφορά στο πλαίσιο αντιμετώπισης.</i>
12	ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	Το μη φέρον υποστύλωμα που θα συνδέει κατακόρυφα τα άκρα των αντωρέρω δοκίδων (για την δημιουργία του αρχιτεκτονικού συνόλου από πλαίσια), θα κατασκευαστεί από μεταλλικά στοιχεία και επικαλύψεις (π.χ. τσιμεντοσανίδες);	<i>Η πρόταση αυτή είναι αποδεκτή, ωστόσο θα εξετασθεί και τυχόν άλλη πρόταση κατά τη φάση της εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής.</i>
13	ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	Δοκίδες οπλισμένου σκυροδέματος που προβάλλουν στις όψεις: Είναι σε κακή κατάσταση και πιθανόν για κάποιες από αυτές, αν όχι για όλες, ίσως να απαιτηθεί η καθαίρεσή τους κι όχι η επισκευή τους. Σε αυτήν την περίπτωση και με δεδομένο ότι όλες οι δοκίδες πρόκειται να ενσωματωθούν σε ένα αρχιτεκτονικό σύνολο, δυνάμεθα να χρησιμοποιήσουμε μεταλλικά	<i>Βασική οδηγία είναι να διατηρηθούν οι υφιστάμενες δοκίδες.  Εφόσον τεκμηριωμένα δεν μπορούν αυτές να διατηρηθούν, θα εξετασθεί κατά τη μελέτη εφαρμογής τυχόν άλλη πρόταση. Οι απαιτούμενες ερευνητικές δοκιμές για την τεκμηρίωση της ανεπάρκειας βαραίνουν τον ανάδοχο.</i>

#	Τμήμα / Άρθρο – Σημείο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		στοιχεία (π.χ. κοιλοδοκούς, IPE, HEA, HEB) για την αντικατάστασή τους;	
14	ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	Από τις προτεινόμενες όψεις και κατόψεις γίνεται αντιληπτό ότι γύρω από το studio Γ, έτσι κι αλλιώς οι ανωτέρω περιγραφόμενες δοκίδες οπλισμένου σκυροδέματος καθαιρούνται και δεν αντικαθίστανται. Παρακαλώ επιβεβαιώστε μας την παραδοχή αυτή.	<i>Επιβεβαιώνεται.</i>
15	ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	Αναφέρετε ότι θα κατασκευαστούν νέες οδεύσεις καλωδίων με χρήση εσχάρων. Ποια διαδρομή/όδευση εσχάρων συνιστάτε να ακολουθηθεί που να μην επηρεάζει σημαντικά το αισθητικό αποτέλεσμα από τη στιγμή που δεν προβλέπεται η γενικευμένη εφαρμογή ψευδοροφών στο κτίριο;	<i>Θα εξετασθεί από τον Μελετητή του Αναδόχου και θα γίνει σχετική πρόταση.</i>
16	ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι η προμήθεια του εξοπλισμού που αναφέρεται στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, παρ. 8.6. ΙΣΧΥΡΑ & ΑΣΘΕΝΗ ΤΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, στον Πίνακα 2, δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας.	<i>Επιβεβαιώνεται.</i>
17	ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	Να διευκρινιστεί αν απαιτείται εφεδρεία του συστήματος ψύξης για το σύνολο του κτιρίου ή μόνο για το studio τηλεόρασης και του control room.	<i>Εφεδρεία απαιτείται μόνο για το studio-πλατό Γ, το control room, το machine room και το data room και στους χώρους πέριξ του studio (πχ μακιγιάζ, βεσιτάριο, μοντάζ, αίθουσα αναμονής).</i>

#	Τμήμα / Άρθρο – Σημείο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
18	ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	Αυτή τη στιγμή, κάποιοι χώροι στο κυρίως κτίριο χρησιμοποιούνται κανονικά. Την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, θα πρέπει όλοι οι χώροι να έχουν παύσει τη λειτουργία τους, ώστε να είναι ελεύθεροι στον Ανάδοχο ακόμη και για πιθανές προκαταρκτικές εργασίες στη φάση εκπόνησης των Μελετών. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι αυτό ισχύει.	<p><u>Προ της πραγματικής έναρξης των εργασιών (αποξηλώσεις) στο κτίριο θα πραγματοποιηθεί παύση λειτουργίας για το σύνολο του κτιρίου, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:</u></p> <p>α) Το data room, του οποίου η λειτουργία <u>δεν επιτρέπεται να διακοπεί</u>. Το data room αποτελεί τον κεντρικό χώρο έλευσης των παρόχων διαδικτύου από τις εγκαταστάσεις επί της Λ. Κατεχάκη και της Μεσογείων 136 και τροφοδοτεί το σύνολο των κτιρίων της εγκατάστασης.</p> <p>β) Τον υπόγειο χώρο αντιδιαμετρικά του πλατό του Studio Γ, ο οποίος χρησιμοποιείται από το Τμήμα Εξωτερικών Μεταδόσεων. Κρίνεται σκόπιμο να εξασφαλιστεί δυνατότητα εξωτερικής πρόσβασης του απαιτούμενου προσωπικού στον εν λόγω χώρο, ώστε να αποφεύγεται η είσοδος μέσω του εσωτερικού του κτιρίου. Υφίσταται δυνατότητα διέλευσης με το άνοιγμα πόρτας προς αντικατάσταση του υπάρχοντος υαλοστασίου.</p> <p>Συνεπώς, κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα πρέπει να διασφαλισθεί πλήρως η λειτουργικότητα των ανωτέρω δύο χώρων.</p>
19	ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	Να διευκρινιστεί ποια θα είναι η επιρροή των εργασιών του studio Δ, στην εκτέλεση των εργασιών στο Διοικητήριο: Υπάρχουν πεδία στον χώρο του control room (ισόγειο) ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο του Διοικητηρίου που εξυπηρετούν - ή θα θέλατε να εξυπηρετούν κατά την διάρκεια των εργασιών μας – το studio Δ; Αν ισχύει το παραπάνω, σημαίνει ότι ο χώρος του control room (ή όποιος άλλος προκύψει) θα	<p>Δεν προβλέπεται οποιαδήποτε επίδραση ή επιρροή στις εργασίες που θα λάβουν χώρα στον χώρο του Studio Δ. Ο μοναδικός περιορισμός που ισχύει είναι αυτός που έχει αναλυθεί στο ερώτημα με α/α 18, ο οποίος παραμένει σε πλήρη ισχύ και πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα.</p> <p>Κατά συνέπεια, τόσο ο Ανάδοχος όσο και οι μελετητές υποχρεούνται να μεριμνήσουν ώστε:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των χώρων που αναφέρονται στο προαναφερθέν ερώτημα,</li> </ul>

#	Τμήμα / Άρθρο – Σημείο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>παραμένει δεσμευμένος και υπό τάση για τις λειτουργικές ανάγκες του studio Δ; Τονίζεται ότι κατά την διάρκεια των εργασιών στο Διοικητήριο, θα πρέπει να έχει καταργηθεί κάθε ηλεκτρική παροχή στο σύνολο του κτιρίου (ισχυρών και ασθενών ρευμάτων), από το ηλεκτροστάσιο μέχρι και την τελευταία παροχή και μάλιστα ήδη από την έναρξη των εργασιών, προκειμένου να είναι δυνατή η ασφαλής αποξήλωση των υφισταμένων δικτύων και η ομαλή εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών του έργου.</p> <p>Δεδομένου δε ότι, δεν υπάρχουν σχέδια υφισταμένων ηλεκτρολογικών πινάκων - καλωδιώσεων, κρίνεται μάλλον αδύνατη η επιλεκτική συνέχιση λειτουργίας κάποιων κυκλωμάτων, κατά την φάση της εκτέλεσης των εργασιών στο Διοικητήριο</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας,</li> <li>• να διατηρηθούν οι λειτουργικές συνθήκες των χώρων καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.</li> </ul> <p><i>Η συμμόρφωση με τα ανωτέρω αποτελεί υποχρέωση όλων των εμπλεκόμενων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και η απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της EPT A.E.</i></p>
20	ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	Παρακαλώ ενημερώστε μας αν κατά την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται Χρονοδιάγραμμα στην Τεχνική προσφορά.	<i>Δεν απαιτείται υποβολή χρονοδιαγράμματος κατά την υποβολή της προσφοράς.</i>
21	Αρ. 22.Δ.β, Αρ. 23.6.Α Διακήρυξης	Στο άρθρο 22.Δ.β «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» (σελ. 57) ορίζεται ότι η απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία των μελετητών (12 έτη και άνω για τις Κατηγορίες 6, 8 και 9) λογίζεται από το έτος απόκτησης του αντίστοιχου τίτλου σπουδών (πτυχίου/διπλώματος), που τεκμηριώνει τη συνάφεια με το αντικείμενο της σύμβασης.	<i>Καθώς ο τίτλος σπουδών δεν αποτελεί αποδεικτικό μέσο, σύμφωνα με τη διακήρυξη, θα πρέπει να προσκομισθεί πτυχίο μελετητή και βιογραφικό σημείωμα.</i>

#	Τμήμα / Άρθρο – Σημείο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		Στο άρθρο 23.6.A (σελ. 71) προβλέπεται ότι για την απόδειξη του ανωτέρω κριτηρίου οι μελετητές υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή / Γραφείου Μελετών ή βεβαίωση εγγραφής στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε., από τα οποία να προκύπτει η ελάχιστη ζητούμενη εμπειρία, ενώ σε περίπτωση που αυτή δεν προκύπτει από τα ανωτέρω, προσκομίζεται επιπλέον αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (Παράρτημα Ι). Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν, στην περίπτωση που ο μελετητής διαθέτει τίτλο σπουδών (πτυχίο/δίπλωμα) με έτος κτήσης προ 12ετίας και άνω, το οποίο τεκμηριώνει τη συνάφεια με το αντικείμενο της σύμβασης, θεωρείται ότι καλύπτεται η απαίτηση της 12ετούς εμπειρίας χωρίς την υποχρέωση υποβολής του αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος του άρθρου 23.6.A.	
22	ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	Παρακαλώ προμηθεύστε μας με τεύχος αναλυτικών προδιαγραφών των ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων.	<i>Οι τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εμπεριέχονται στο τεύχος Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι λοιπές τεχνικές προδιαγραφές του έργου θα καθορισθούν από τον Μελετητή του Αναδόχου κατά τη φάση της εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής.</i>
23	ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	1. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι οι Μελετητές/Μελετητικά Γραφεία δεν απαιτείται κατά την υποβολή της προσφοράς να έχουν συστήσει Ένωση. 2. Παρακαλούμε όπως προσκομισθεί το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ιβ, για την απόδειξη του κριτηρίου της παρ. 22.Δ.α2, το	1. <i>Επιβεβαιώνεται</i> 2. <i>Δεν προβλέπεται η συμπλήρωση Πίνακα έργων παρόμοιας φύσης για την απόδειξη της ζητούμενης εμπειρίας. Τα αποδεικτικά μέσα αναφέρονται στην παρ. 23.6.A.(α)</i>

#	Τμήμα / Άρθρο – Σημείο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		οποίο αφορά την προσκόμιση πίνακα της σύμβασης έργου «παρόμοιας φύσης».	